

ЛП ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО

Датум: 16.6.2020.

Наш број: 3740

**ПРЕДМЕТ:** Додатне информације у вези са конкурсном документацијом ЈНМВ р.бр.  
1.1.11/2020

У складу са чланом 63. Став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( "Сл. Гласник РС" 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), а у вези са јавним Позивом наручиоца који је објављен на Порталу јавних набавки 15.6.2020. године и Конкурсном документацијом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Куповина новог котла и замена старог у котларници Сењак – ЈН р.бр. 1.1.11/2020 један потенцијални понуђач ( даље: понуђач ) је дана 15.6.2020.године путем e-mail-а поставио питање, заведено код нас под бројем 3729 од 16.6.2020. године .

**Питања потенцијалног понуђача гласи:**

**1. Молимо Вас за додатно појашњење шта сматрате тропромајним котлом:**

- тропромајни са две промаје у реверзбилној пламеној цеви и једном цевном промајом, или
- котао са једном промајом у пролазној пламеној цеви и две цевне промаје?

**Одговор :**

У питању је котао са једном промајом у пролазној цеви и две цевне промаје.

Комисија за предметну набавку

